Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Class. DG ABAP [34.43.01/208.165.1/2021]
Allegati: -

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mase.gov.it

A Infrastructure Italia Land 5 S.r.l.
infrastructure.italia.land5@twtcert.it

Oggetto: **[ID: 13497]:** Realizzazione di un nuovo Data Center denominato "MIL05" ubicato nel Comune di Vignate (MI).
Proponente: Infrastructure Italia Land 5 S.r.l.
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Richiesta integrazione degli approfondimenti documentali prodotti.

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Milano
sabap-mi@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

In riferimento all'intervento in oggetto, si richiamano preliminarmente le note prot. n. 15749 del 07/05/2025 e prot. n. 18889 del 30/05/2025 con cui questa Direzione generale aveva rappresentato alla Società proponente la necessità di acquisire documentazione integrativa, e la

successiva nota prot. n. 32366 del 09/09/2025 con cui, a seguito della presentazione di elaborati integrativi, aveva richiesto alla competente Soprintendenza ABAP e al Servizio II di questa Direzione generale di verificarne la rispondenza con quanto richiesto.
La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Milano, esaminata la documentazione integrativa prodotta, con nota prot. n. 26937 del 22/09/2025, ha riscontrato alla suddetta richiesta rappresentando che, in merito agli aspetti di tutela archeologica e ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza, permane la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa.
Il Servizio II di questa Direzione generale, esaminata la documentazione integrativa prodotta, con nota prot. n. 33980 del 22/08/2025, ha concordato con quanto osservato della competente Soprintendenza SABAP.
Pertanto, facendo proprie le succitate valutazioni degli uffici competenti di questo Ministero, con la presente si chiede di fornire chiarimenti e/o implementare la documentazione presentata come di seguito riportato.

1- Elaborato grafico del tracciato dei cavidotti con relative sezioni e relazione descrittiva: si fa presente che non risulta rintracciabile la relazione descrittiva e che il cavidotto sembrerebbe essere già stato realizzato da Infrastructure Italia Land 6 S.r.l. a servizio del datacenter di Pioltello. Pertanto, si ritiene indispensabile chiarire se lo stesso sarà sfruttato anche per il datacenter di Vignate oppure se è prevista una nuova realizzazione in parallelo a quello esistente;
2- Relazione archeologica preliminare (prima fase) della Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico riguardante l'ambito in cui ricadono sia il datacenter sia il tracciato dei cavidotti: si evidenzia che la relazione inserita nella documentazione è stata redatta nel 2023 dal dott. Mattia Maturo per Infrastructure Italia Land 6 S.r.l. e si riferisce al cavidotto sopra menzionato già realizzato per il datacenter di Pioltello. Alla Soprintendenza territorialmente competente è noto che la VPIA relativa al progetto in argomento è stata invece redatta nel 2024 dalla Società Arche.Kun S.r.l., autorizzata all'accesso agli archivi della Soprintendenza. Pertanto, si ribadisce la necessità di acquisire la documentazione relativa al progetto in oggetto;
3- Elaborato progettuale dei sottoservizi relativi ai nuovi edifici: tale elaborato non è chiaramente identificabile;
4- Planimetria e sezioni degli edifici rientranti nell'area di progetto del corpo di fabbrica a Ovest e destinati a demolizione, con particolare riguardo ai volumi interrati e/o alle fondamenta: si ritiene necessaria l'elaborazione di un elaborato planimetrico con relative sezioni che sovrapponga in modo chiaro la nuova edificazione ai corpi di fabbrica da demolire con i cosiddetti "gialli e rossi".

Tutta la documentazione presentata dovrà riportare nella denominazione un riferimento alle "integrazioni MiC" in modo da essere chiaramente identificabile sul portale dedicato del MASE.

La funzionaria del Servizio V
Arch. Sara Priolo

La funzionaria del Servizio V
Arch. Serena Bisogno - Responsabile UOTT n. 7 Lombardia

La Dirigente del Servizio V
Arch. Isabella FERA
isabella fera
MINISTERO DELLA CULTURA
23.09.2025 18:38:14
GMT+02:00

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it